

# ISO 13709 2<sup>nd</sup> edition (API 610 11<sup>th</sup>)

## 2. Table 8(P.52) 헨지 펌프(OH) 및 료지 펌프(BB)의 진동

액막 윤활의 미끄러짐 베어링 이외의 베어링을 사용한 경우, 각 주파수(Discrete)의 허용 진동 속도가 개정되었습니다.

개정 전;  $v_f < 0.67 v_u$

개정 후;  $v_f < 2.0\text{mm/s RMS}$

$v_f$ : 각 주파수 (Discrete) 의 진동 속도

$v_u$ : 측정된 오버올의 진동 속도

이 개정에 의해,  $v_u$ 가 작은 경우의 문제가 해소된다고 생각합니다.

